



Adresse:
Opbevaringssted:

Adresse:
Salgssted/udleveringssted i det fri:

Adresse:
Salgssted i butik:

EGENKONTROL 2021

Fyrværkeri i container (Max 50 kg NEM)

Opstilling og indretning af container:

- Container er opstillet som angivet på skitse i ansøgning - alle afstande er overholdt og dørene vender væk fra bygninger (se ansøgningen/tilladelsen)
- Området i en afstand af mindst 10 meter fra container anvendes ikke til andre formål - herunder parkering (se TF 2.4.4)
- Der er placeret et frostsikret håndsprøjtebatteri, trykvandslukker eller vandfyldt slangevinde i, eller i umiddelbar nærhed af, container og dette er kontrolleretinden for det seneste år (se TF 2.4.7 + 1.15)
Bemærk: Der må ikke anvendes CO²-slukker eller Pulverslukker – der tillades udelukkende vandslukkere og slangevinde.
- Der er ikke placeret tændkilde i containeren - herunder elektriske installationer skal overholde stærkstrømsbekendtgørelsen. (se TF 1.8 + Vejledningen)

Opbevaring af fyrværkeriet:

- Der er max. den mængde fyrværkeri i container, som der er ansøgt om og givet tilladelse til (max. 50 kg NEM) (se TF 2.4.1)
- Container indeholder ikke andre oplag end fyrværkeri (se TF 2.4.1)
- Fyrværkeri opbevares i godkendt og lukket transportemballage - max. anbrud på én koldi af hver produkt og dette koldi lukkes til, når der ikke udtages varer (se TF 1.12 + 2.10.3)
- Fyrværkeriet er stablet korrekt i container - max. 2 meter fra gulv (se TF 2.10.2)
- Containeren holdes ren og ryddelig (se TF 2.10.6)
- Container holdes lukket når der ikke udtages varer (se TF 2.10.8)

Skiltning:

- Der er opsat sikkerhedsskilte på container/indhegning med "Forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild" (se TF 2.10.11)
- Der er opsat sikkerhedsskilte på udvendig side af døren til container med "Farligt Fyrværkeri" (se TF 2.10.12)
- Der er opsat sikkerhedsskilt ved anbringelsessted for brandslukningsmateriel (se TF 1.21)

Instruktion af personale (og alle frivillige hjælpere):

- Personale der er involveret i håndtering af fyrværkeri, skal være over 18 år.
- Personalet er grundigt instrueret i ordensreglerne (se TF 2.10)
- Personalet er instrueret i placering og brug af brandslukningsmateriel (se TF 2.10.1)
- Personalet er instrueret i korrekt håndtering og opbevaring af fyrværkeriet på salgsstedet - herunder procedure for defekte artikler (se TF afsnit 2.10)
- Personalet er præsenteret for den vejledning om håndtering og opbevaring af fyrværkeri, som leverandøren af fyrværkeriet har givet jer, og er instrueret i, at der skal medfølge en generel sikkerhedsinformation til hver enkelt kunde (se Bekendtgørelse 1424 § 28). Dette anses for opfyldt, såfremt fyrværkeriet er forsynet med både CE- og CLP-mærkning.

Egenkontrollen er tænkt som et frivilligt tilbud/værktøj til dig, der som ansvarlig for salg og opbevaring af fyrværkeri, skal være sikker på, at I overholder alle regler i "Tekniske Forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler" (TF) m.v.

Kan du vinge alle punkter af, bør der således heller ikke være problemer, når / hvis redningsberedskabet kommer på kontroleftersyn hos dig. Det betyder, at du med ro i sindet kan koncentrere dig om en god handel.

Vær opmærksom på at: Sikkerhedsstyrelsen og kommunalbestyrelsen kan stille sikkerhedsmæssige og ordensmæssige vilkår for godkendelser og tilladelser meddelt i medfør af denne bekendtgørelse.

**Dagligt sikkerhedscheck:**

- Overskrides NEM 50 kg hvis der er planlagt levering(er) i løbet af dagen.
- Der anvendes kun UN godkendt emballage til opbevaring.
- Emballagen er lukket med tape (max 1 karton i anbrud af hver model).
- Er stablet i max 2 meters højde.
- Containeren er ryddelig.
- Kontroller brandslukningsudstyret (både C-slange og/eller vandslukker).

16/12		20/12		24/12		28/12	
17/12		21/12		25/12		29/12	
18/12		22/12		26/12		30/12	
19/12		23/12		27/12		31/12	

Fyraftenscheck:

- Er containeren aflåst.
- Emballagen er lukket (flapperne er nede).

16/12		20/12		24/12		28/12	
17/12		21/12		25/12		29/12	
18/12		22/12		26/12		30/12	
19/12		23/12		27/12		31/12	

Egenkontrollen er tænkt som et frivilligt tilbud/værktøj til dig, der som ansvarlig for salg og opbevaring af fyrværkeri, skal være sikker på, at I overholder alle regler i "Tekniske Forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler" (TF) m.v.

Kan du vinge alle punkter af, bør der således heller ikke være problemer, når / hvis redningsberedskabet kommer på kontroleftersyn hos dig. Det betyder, at du med ro i sindet kan koncentrere dig om en god handel.

Vær opmærksom på at: Sikkerhedsstyrelsen og kommunalbestyrelsen kan stille sikkerhedsmæssige og ordensmæssige vilkår for godkendelser og tilladelser meddelt i medfør af denne bekendtgørelse.

Ovenstående er kontrolleret og fundet i orden:

Navn på driftsansvarlige for kontrollen:	Dato/klokkeslæt for kontrol:
Navn på ansvarlig på salgs-/opbevaringssted:	Dato/klokkeslæt for kontrol: