



Adresse:
Opbevaringssted:

Adresse:
Salgssted/udleveringssted i det fri:

Adresse:
Salgssted i butik:

EGENKONTROL 2019

Fyrværkeri i container (over 50 kg NEM)

Opstilling og indretning af container:

- Container er opstillet som angivet på skitse i ansøgning - alle afstande er overholdt og dørene vender væk fra bygninger (se ansøgningen/tilladelsen)
- Området i en afstand af mindst 10 meter fra container anvendes ikke til andre formål - herunder parkering (se TF 2.8.9)
- Der er anvendt container på max. 20 fod (se TF 2.8.1)
- Container er afskærmet/indhegnet (se TF 2.8.14)
- Container er indrettet med sprinkleranordning til slukning af brand og brandslange er rullet ud i en afstand på 10 meter fra container og ligger inden for hegnet - dog således at redningsberedskabet kan nå koblingen gennem hegnet (se TF 2.8.16 + Vejledningen)
- Container er udstyret med udslyngningsanordning (se TF 2.8.12 + Vejledningen). Hvis én af containerens døre indgår i denne anordning er lukkemekanismen på denne dør plomberet.
- Der er placeret et frostsikret håndsprøjtebatteri eller trykvandslukker i container og dette er kontrolleret inden for det seneste år (se TF 2.8.17 + 1.15)
Bemærk: Der må ikke anvendes CO²-slukker eller Pulverslukker – der tillades udelukkende vandslukkere og slangevinde.
- Der er ikke placeret tændkilde i containeren - herunder elektriske installationer skal overholde stærkstrømsbekendtgørelsen (se TF 1.8 + Vejledningen)

Opbevaring af fyrværkeriet:

- Max tilladt mængde fyrværkeri er 380 kg NEM i 20 fods container og max. 190 kg NEM i 10 fod container.
- Container indeholder ikke andre oplag end fyrværkeri (se TF 2.8.4)
- Fyrværkeri opbevares i godkendt og lukket transportemballage - max. anbrud på én kolli af hver produkt og dette kolli lukkes til, når der ikke udtages varer (se TF 1.12 + 2.10.3)
- Fyrværkeriet er stablet/placeret korrekt i container:
 - max. 2 meter fra gulv (se TF 2.10.2)
 - min. 1 meter frihøjde ift. sprinklingen (se Vejledningen til TF 2.8.16 (b))
 - der er mindst 1 meter bredt gangareal i passagen frem til udslyngningsgitter (se Vejledningen til punkt 2.8.12)
 - fyrværkeriet er placeret inden for det accepterede område ift. risiko for udslyngning (se Vejledningsteksten til TF 2.8.12 og illustration 6)
- Containeren holdes ren og ryddelig (se TF 2.10.6)
- Container holdes lukket når der ikke udtages varer (se TF 2.10.8)

Egenkontrollen er tænkt som et frivilligt tilbud/værktøj til dig, der som ansvarlig for salg og opbevaring af fyrværkeri, skal være sikker på, at I overholder alle regler i "Tekniske Forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler" (TF) m.v.

Kan du vinge alle punkter af, bør der således heller ikke være problemer, når / hvis redningsberedskabet kommer på kontrol eftersyn hos dig. Det betyder, at du med ro i sindet kan koncentrere dig om en god handel.

Vær opmærksom på at: Sikkerhedsstyrelsen og kommunalbestyrelsen kan stille sikkerhedsmæssige og ordensmæssige vilkår for godkendelser og tilladelser meddelt i medfør af denne bekendtgørelse.

**Skiltning:**

- Der er opsat sikkerhedsskilte på container/indhegning med "Forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild" (se TF 2.10.11)
- Der er opsat sikkerhedsskilte på udvendig side af døren til container med "Farligt Fyrværkeri" (se TF 2.10.12)
- Der er opsat sikkerhedsskilt ved anbringelsessted for brandslukningsmateriel i container (se TF 1.21)

Instruktion af personale (og alle frivillige hjælpere):

- Personale der er involveret i håndtering af fyrværkeri, skal være over 18 år.
- Personalet er grundigt instrueret i ordensreglerne (se TF 2.10)
- Personalet er instrueret i placering og brug af brandslukningsmateriel (se TF 2.10.1)
- Personalet er instrueret i korrekt håndtering og opbevaring af fyrværkeriet på salgsstedet - herunder procedure for defekte artikler (se TF afsnit 2.10)
- Personalet er præsenteret for den vejledning om håndtering og opbevaring af fyrværkeri, som leverandøren af fyrværkeriet har givet jer, og er instrueret i, at der skal medfølge en generel sikkerhedsinformation til hver enkelt kunde (se *Bekendtgørelse 1424 § 28*). Dette anses for opfyldt, såfremt fyrværkeriet er forsynet med både CE- og CLP-mærkning.

Dagligt sikkerhedscheck:

- Overskrides NEM 190/380 kg hvis der er planlagt levering(er) i løbet af dagen.
- Der anvendes kun UN godkendt emballage til opbevaring.
- Emballagen er lukket med tape (max 1 karton i anbrud af hver model).
- Er stablet i max 2 meters højde – og min. 1 meter fri under sprinkler.
- Containeren er ryddelig.
- Kontroller brandslukningsudstyret (både C-slange og/eller vandslukker).

16/12		20/12		24/12		28/12	
17/12		21/12		25/12		29/12	
18/12		22/12		26/12		30/12	
19/12		23/12		27/12		31/12	

Egenkontrollen er tænkt som et frivilligt tilbud/værktøj til dig, der som ansvarlig for salg og opbevaring af fyrværkeri, skal være sikker på, at I overholder alle regler i "Tekniske Forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler" (TF) m.v.

Kan du vinge alle punkter af, bør der således heller ikke være problemer, når / hvis redningsberedskabet kommer på kontroleftersyn hos dig. Det betyder, at du med ro i sindet kan koncentrere dig om en god handel.

Vær opmærksom på at: Sikkerhedsstyrelsen og kommunalbestyrelsen kan stille sikkerhedsmæssige og ordensmæssige vilkår for godkendelser og tilladelser meddelt i medfør af denne bekendtgørelse.

Fyraftenscheck:

- Er containeren aflåst.
- Emballagen er lukket (flapperne er nede).

16/12		20/12		24/12		28/12	
17/12		21/12		25/12		29/12	
18/12		22/12		26/12		30/12	
19/12		23/12		27/12		31/12	

Ovenstående er kontrolleret og fundet i orden:

Navn på driftansvarlige for kontrollen:	Dato/klokkeslæt for kontrol:
Navn på ansvarlig på salgs-/opbevaringssted:	Dato/klokkeslæt for kontrol: