



Adresse:
Opbevaringssted:

Adresse:
Salgssted/udleveringssted i det fri:

Adresse:
Salgssted i butik:

EGENKONTROL

ved salg og opbevaring af konsumfyrværkeri

For salgsstedet i det fri:

- Salgsstedet er opstillet som angivet i den godkendte ansøgning – alle afstande er overholdt
- På salgsstedet i det fri må den samlede mængde konsumfyrværkeri ikke overstige 50 kg MEM.
- Udstillede artikler af konsumfyrværkeri på salgsstedet må ikke indeholde pyroteknisk sats. Dette gælder dog ikke for helårsfyrværkeri.
- Udstillede artikler uden pyroteknisk sats skal bære tydelig mærkning med "dummy" eller "attrap".
- Der må ikke foretages pakning af enkeltartikler i sortimentsposer.
- Ved salgsstedet og i tilstødende lokaler skal konsumfyrværkeri og andre pyrotekniske artikler opbevares i lukket transportemballage, træforede metalskabe eller i trækasser med tætsluttende låg.
- Der er mindst 1 meter fra en evt. tændkilde til konsumfyrværkeri.
- Der er mindst 2 meter fra fyrværkeri og salgsbord til varmekilde.
- Der er mindst ét håndsprøjtebatteri, én trykvandsslukker på salgsstedet samt en på opbevaringsstedet.
- Personalet er grundigt instrueret i ordensreglerne og i brugen og placeringen af brandslukningsmateriel.
- Området inden for 10 meter fra salgsstedet må ikke anvendes til andre formål, herunder parkering og lignende.

Opbevaring i Containere:

- Der må højst opbevares 380 kg NEM i en 20 fods container af konsumfyrværkeri som er transportklassificeret som 1.3G
- Der må højst opbevares 190 kg NEM i en 10 fods container af konsumfyrværkeri som er transportklassificeret som 1.3G
- Der må højst forefindes ét anbrudt kolli af hver af de fyrværkeriartikler eller andre pyrotekniske artikler, som forhandles i butikken eller på salgsstedet.
- Kolli skal være lukket, når der ikke udtages varer.
- Opbevaringsrum og containere skal holdes aflåst/lukket, når der ikke indsættes eller udtages varer.
- Konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler i defekt emballage skal omgående pakkes i godkendt emballage, og eventuelt spild fjernes.
- Fyrværkeri må ikke stables højere end, at der mindst er en frihøjde under sprinklerhovedet på 1 meter.
- Opbevaring skal ske på en sådan måde, at der altid er uhindret adgang til flugtveje.
- Containeren med opbevaring af konsumfyrværkeri, må ikke benyttes til andre formål.
- Området inden for 10 meter fra containeren må ikke anvendes til andre formål, herunder parkering og lignende.

Egenkontrollen er tænkt som et frivilligt tilbud/værktøj til dig, der som ansvarlig for salg og opbevaring af fyrværkeri, skal være sikker på, at I overholder alle regler i "Tekniske Forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler" (TF) m.v.

Kan du vinge alle punkter af, bør der således heller ikke være problemer, når / hvis redningsberedskabet kommer på kontroleftersyn hos dig. Det betyder, at du med ro i sindet kan koncentrere dig om en god handel.

Vær opmærksom på at: Sikkerhedsstyrelsen og kommunalbestyrelsen kan stille sikkerhedsmæssige og ordensmæssige vilkår for godkendelser og tilladelser meddelt i medfør af denne bekendtgørelse.



Salgssted i butik:

- Der må max. Være 12,5 kg NEM i butikken.
- Herudover er der max. 12,5 kg NEM helårsfyrværkeri i salgslokalet holdt i en afstand af mindst 5 meter fra fyrværkeriet ved salgsstedet.
- Der er mindst ét håndsprøjtebatteri, én trykvandsslukker eller en slangevinde i umiddelbar nærheden af salgsstedet samt en på opbevaringsstedet.
- Udstillede artikler uden pyroteknisk sats skal bære tydelig mærkning med "dummy" eller "attrap".
- Der er mindst 1 meter fra fyrværkeri og salgsbord til tændkilde - eks. elektriske installationer.
- Der er mindst 2 meter fra fyrværkeri og salgsbord til varmekilde.
- Oplag af fyrværkeri i tilstødende lokale på max. 12,5 kg NEM, hvis der er andre oplag i rummet (dog aldrig brandfarlige væsker og/eller F-gas) og på max. 25 kg NEM, hvis der ikke er andre brandbare oplag af nogen art i lokalet.
- Fyrværkeriet er stablet i en højde på max. 2 meter.
- Døren til lagerlokale er lukket og tætsluttende, når der ikke udtages varer.

Generelt:

- Tobaksrygning er forbudt på lokaliteter, hvor der forhandles eller opbevares konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler.
- Affyring af fyrværkeri på lokaliteter, hvor der forhandles eller opbevares konsumfyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler, er ikke tilladt.
- Flugtveje skal være frie og ryddelige i hele deres bredde.
- Opbevaringssteder og salgssteder skal holdes rene og ryddelige.
- Konsumfyrværkeriet er beskyttet mod vejrliget.
- Brandslukningsmaterialet skal være kontrolleret og mærket inden for det sidste år.
- Fyrværkeriet opbevares i godkendt og lukket transportemballage - max. anbrud på én kolli af hver produkt og dette kolli lukkes til, når der ikke udtages varer.
- Ved enhver overdragelse af fyrværkeri til forbrugere skal overdrageren af fyrværkeriet sikre, at der medfølger en generel sikkerhedsinformation på dansk om forhold vedrørende håndtering, opbevaring og anvendelse af fyrværkeriet. Dette anses for opfyldt, såfremt fyrværkeriet er forsynet med både CE- og CLP-mærkning.

Skiltning:

- På opbevaringssted i bygning og udvendigt på alle døre til opbevaringssted i bygning samt ved oplag i det fri skal der opsættes tydelige og holdbare sikkerhedsskilte med forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild.
- På den udvendige side af dørene til opbevaringssted i bygninger og containere skal der opsættes sikkerhedsskilte med teksten "FARLIGT FYRVÆRKERI".
- Branddøre skal på begge sider være forsynet med sikkerhedsskilt med teksten "BRANDDØR – holdes lukket".
- Udsalgssteder skal være forsynet med tydelig skiltning af aldersgrænser for salg.

Ovenstående er kontrolleret og fundet i orden:

Navn på driftansvarlige for kontrollen:	Dato/klokkeslæt for kontrol:
Navn på ansvarlig på salgs-/opbevaringssted:	Dato/klokkeslæt for kontrol:

Egenkontrollen er tænkt som et frivilligt tilbud/værktøj til dig, der som ansvarlig for salg og opbevaring af fyrværkeri, skal være sikker på, at I overholder alle regler i "Tekniske Forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler" (TF) m.v.

Kan du vinge alle punkter af, bør der således heller ikke være problemer, når / hvis redningsberedskabet kommer på kontrol eftersyn hos dig. Det betyder, at du med ro i sindet kan koncentrere dig om en god handel.

Vær opmærksom på at: Sikkerhedsstyrelsen og kommunalbestyrelsen kan stille sikkerhedsmæssige og ordensmæssige vilkår for godkendelser og tilladelser meddelt i medfør af denne bekendtgørelse.