



Adresse:  
Opbevaringssted:

Adresse:  
Salgssted/udleveringssted i det fri:

Adresse:  
Salgssted i butik:

# EGENKONTROL

## Fyrværkeri i container (Max 50 kg NEM)

### Opstilling og indretning af container:

- Container er opstillet som angivet på skitse i ansøgning - alle afstande er overholdt og dørene vender væk fra bygninger (se ansøgningen/tilladelsen)
- Området i en afstand af mindst 10 meter fra container anvendes ikke til andre formål - herunder parkering, aflæsning og lignende.
- Der er placeret et frostsikret håndsprøjtebatteri eller en vandfyldt slangevinde i, eller i umiddelbar nærhed af, container og dette er kontrolleretinden for det seneste år.  
**Bemærk:** Der må ikke anvendes CO<sup>2</sup>-slukker eller Pulverslukker – der tillades udelukkende vandslukkere og slangevinde.
- Der er ikke placeret tændkilde i containeren
- Elektriske installationer skal overholde stærkstrømsbekendtgørelsen.

### Opbevaring af fyrværkeriet:

- Der er max. den mængde fyrværkeri i container, som der er ansøgt om og givet tilladelse til (max. 50 kg NEM).
- Container indeholder ikke andre oplag end fyrværkeri.
- Fyrværkeri opbevares i godkendt og lukket transportemballage - max. anbrud på én kolli af hver produkt og dette kolli lukkes til, når der ikke udtages varer.
- Fyrværkeriet er stablet korrekt i container - max. 2 meter fra gulv.
- Containeren holdes ren og ryddelig.
- Container holdes lukket når der ikke udtages varer.

### Skiltning:

- Der er opsat sikkerhedsskilte på container/indhegning med "Forbud mod tobaksrygning og brug af åben ild".
- Der er opsat sikkerhedsskilte på udvendig side af døren til container med "Farligt Fyrværkeri".
- Der er opsat sikkerhedsskilt ved anbringelsessted for brandslukningsmateriel.

### Instruktion af personale (og alle frivillige hjælpere):

- Personale der er involveret i håndtering af fyrværkeri, skal være over 18 år.
- Personalet er grundigt instrueret i ordensreglerne.
- Personalet er instrueret i placering og brug af brandslukningsmateriel.
- Personalet er instrueret i korrekt håndtering og opbevaring af fyrværkeriet på salgsstedet - herunder procedure for defekte artikler.
- Personalet er præsenteret for den vejledning om håndtering og opbevaring af fyrværkeri, som leverandøren af fyrværkeriet har givet jer, og er instrueret i, at der skal medfølge en generel sikkerhedsinformation til hver enkelt kunde. Dette anses for opfyldt, såfremt fyrværkeriet er forsynet med både CE- og CLP-mærkning.

Egenkontrollen er fra sæson 2021 obligatorisk, og det er dig som ansvarlig for salg og opbevaring af fyrværkeri, der skal være sikker på, at I overholder alle regler i "Tekniske Forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler" (TF) m.v.

Kan du vinge alle punkter af, bør der således heller ikke være problemer, når / hvis redningsberedskabet kommer på kontroleftersyn hos dig. Det betyder, at du med ro i sindet kan koncentrere dig om en god handel.

**Vær opmærksom på at:** Sikkerhedsstyrelsen og kommunalbestyrelsen kan stille sikkerhedsmæssige og ordensmæssige vilkår for godkendelser og tilladelser meddelt i medfør af denne bekendtgørelse.

**Dagligt sikkerhedscheck:**

- Overskrides NEM 50 kg hvis der er planlagt levering(er) i løbet af dagen.
- Der anvendes kun UN godkendt emballage til opbevaring.
- Emballagen er lukket (max 1 karton i anbrud af hver model i arbejdstiden).
- Er stablet i max 2 meters højde.
- Containeren er ryddelig.
- Kontroller brandslukningsudstyret, check som minimum, at manometer står i det grønne felt, der er gennemført tilsyn inden for de sidste 12 måneder, fremstår funktionsdygtig. (både C-slange og/eller vandslucker).

16/12		20/12		24/12		28/12	
17/12		21/12		25/12		29/12	
18/12		22/12		26/12		30/12	
19/12		23/12		27/12		31/12	

**Fyraftenscheck:**

- Er containeren aflåst.
- Emballagen er lukket (flapperne er nede).

16/12		20/12		24/12		28/12	
17/12		21/12		25/12		29/12	
18/12		22/12		26/12		30/12	
19/12		23/12		27/12		31/12	

Egenkontrollen er fra sæson 2021 obligatorisk, og det er dig som ansvarlig for salg og opbevaring af fyrværkeri, der skal være sikker på, at I overholder alle regler i "Tekniske Forskrifter for salg, håndtering og opbevaring af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler" (TF) m.v

Kan du vinge alle punkter af, bør der således heller ikke være problemer, når / hvis redningsberedskabet kommer på kontroleftersyn hos dig. Det betyder, at du med ro i sindet kan koncentrere dig om en god handel.

Vær opmærksom på at: Sikkerhedsstyrelsen og kommunalbestyrelsen kan stille sikkerhedsmæssige og ordensmæssige vilkår for godkendelser og tilladelser meddelt i medfør af denne bekendtgørelse.

**Ovenstående er kontrolleret og fundet i orden:**

Navn på driftansvarlige for kontrollen:	Dato/klokkeslæt for kontrol:
Navn på ansvarlig på salgs-/opbevaringssted:	Dato/klokkeslæt for kontrol: